

LPガスを「ご家庭」、「業務用厨房」でお使いの皆さまへ

とっても  
コワイ

(一酸化炭素)

# CO中毒事故を 3つの約束で 防ぎましょう。

換気を  
忘れない!

お掃除も  
しっかり!

備えて  
安心を!

## COが発生する原因の多くは換気不足です！

ものが燃焼するためには、新鮮な空気(酸素)が必要です。燃焼機器が劣化していたり、換気が不十分のまま燃焼すると不完全燃焼となり、有毒なCOが発生しCO中毒となる恐れがあります。


### 燃焼機器の 汚れや劣化

燃焼機器が油やほこりなどで汚れていると、給気不足が起こり、不完全燃焼を起こし、COが発生します。また、劣化などにより不具合のある燃焼機器は深刻な給排気不良になる場合があり、使い続けると大変危険です。




### 換気扇等、排気装置の 未作動や作動不良

換気扇などの排気装置のスイッチを入れ忘れて排気ができなくなると、排気が室内に滞留し、新鮮な空気が急激に減少して不完全燃焼を起こします。また、汚れも作動不良の原因になり、換気不足につながります。



### 排気筒の外れや劣化、 排気の逆流

排気筒のズレ、外れ、劣化を放置していると正常に排気が行われなくなり、排気が室内に逆流するおそれがあります。



## CO中毒はここがコワイんです！

COは毒性が強いうえに無色・無臭。そのため、気づかなければ中毐症状を起こし、重傷になると身体の自由が奪われ、避難できずに死亡にいたることもあります。



安全・安心にお使いいただくための「3つの約束」の詳しくは、裏面で▶



経済産業省  
Ministry of Economy, Trade and Industry